

# Flyktinförläggning Ventilation

## BEDÖMNING AV FLYKTINGBOENDE

Så här skriver Boverket i den konsekvensanalys man bifogar remissrundan som är ute i ärendet:

*Kap 3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, luft  
Förslag på föreskrifter (2 §) till avsnitt 6:21 i BBR  
Anpassningar och avsteg får inte göras på kraven på luftkvalitet.  
Motiv*

*Då personbelastningen ofta är hög och personerna vistas i samma lokaler stora delar av dygnet finns ingen anledning att göra avsteg på kraven på god luftkvalitet.*

*Konsekvenser*

*Ordinarie krav på luftkvalitet gäller. Alternativa sätt att uppnå god luft-kvalitet genom ventilation kan dock användas då det inte finns några krav på energihushållning för tillfälliga anläggningsboenden.*

Tekniska Rådet anser att det betyder att du kan ösa på med luftomsättning utan att behöva tänka på energibiten, men värmen måste dock finnas. Fast det kan vara elvärme i tilluften i detta fall.

Det kan ju förekomma såväl rökning som matlagning och större samlingar för olika aktiviteter såsom bön och undervisning, så det ställs nog högre krav på ventilationen än för vandrarhem. Det är naturligtvis olika från objekt till objekt eftersom det är en kommunal angelägenhet.

Hälsningar från Tekniska Rådet

OVK 25 år 1991-2016

FUNKIS KONFERENSER I SAMAND MED ÅRSMÖTET 12—13 MAJ 2016 I GÖTEBORG

Anmälan görs via <http://arsmote.funkis.se/>



### Varför Extra Nyhetsbrev?

Det har under vintern och våren kommit in en hel del mejl och telefonsamtal som just handlar om hur man ska bedöma olika byggnader som nu görs om till flyktinförläggningar. Tekniska Rådet vill därför sända detta Extra Nyhetsbrev för att sprida svaret på dessa frågor.

### Intressant att veta

- <http://www.boverket.se/contentassets/223380aa0a7540f994136add0e420bf7/forstudie-ombyggnad-andra-andringar-pbl-kunskapsbanken.pdf>
- <http://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsekvensutredning-bbr-22.pdf>
- <http://www.boverket.se/contentassets/ce9dfc3ac-c104a66b0bb6aca40e1050c/bfs-2016-xx-ata-1.pdf>